



1. Główne przewody podposadzkowej kanalizacji sanitarnej wykonać z rur: PVC-U Ø110 x 3,20 mm, HT/PVCØ50x2,5mm, HT/PVCØ75x2,5 mm.
2. Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50 mm. Syfony należy montować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
3. Napowietrzenie wykonać poprzez montaż zaworów napowietrzających Ø50 oraz Ø110
4. Piony napowietrzające wyposażać w rewizję, oraz obudować wraz z montażem drzwiczek jako dostęp do rewizji.
5. Krótkie ściekową zamontować z syfonem z blokadą antyzapachową.

Data opracowania	11/2021	Nr rys.	S-5
------------------	---------	---------	-----