PROFIL PRZYŁĄCZA WODY DO POIDŁA
Skala 1:100/100



Objaśnienia:

	Proj. przyłącze wody PEØ32x3,0, SDR-11 PE100 typ RC, L=18,00 m
P	**Proj. poidło z drewna dębowego nieimpregnowanego**
SP	**Proj. studnia z kręgów betonowych Ø1400 , bez dna zwieńczona płytą pokrywową z włazem żeliwnym DN600 klasy A-5t, Hst.=2,5 m, wykonana z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1**
WP	**Punkt włączenia proj. przyłącza wody do poidła / opaska do nawierenia rur pod ciśnieniem PVC PN16 wg EN 12201, EN ISO 1452-2 OPASKA PVCØ160/PEØ32**
	Taśma ostrzegawczo -lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową szer. 200 mm
ZO	**Proj. zasuwa żeliwna odcinająca z miękkim uszczelnieniem z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym ze złączem ISO do rur PE PN16, rura PEØ32 mm, z obudową teleskopową Rd=1,3-1,8 m, oraz skrzynką żeliwną do zasuw typ A**



Zestawienie materiałów zestawu wodomierzowego	
Lp.	Wyszczególnienie elementów
1.	Wodomierz JS 4-0,2; DN20
2.	Zawór antyskażeniowy DN25
3.	Zawór odcinający typ M-83 DN25
4.	Redukcja DN25/DN20
5.	Przejście PE/stal - Złączka przejściowa d=PEØ32 / G=1"
6.	Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża oraz zaślepką DN20 - niklowany

	ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA WO150	PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1400, H=2,5 M (wraz z układem pomiarowym i kurkiem spustowym)		PROJ. POIDŁO
Poziom porównawczy 253,40 m n.p.m.				
Rzędna terenu [m n.p.m]	260,40	260,50		261,50
Rzędna osi przewodu [m p.p.t.]	258,80	258,90		259,90
Zagłębienie osi przewodu [m]	1,60	1,60		1,60
Odległość [m]	0,00	6,00		18,00
Długość [m]	**Lc=18,00 m**			
Średnica; Materiał	**PE32x3,0, SDR11 PE100 RC**	**STAL Ø25**	**PE 32x3,0 PE100 RC PN16 SDR-11**	
	WP ZO	SP		P

Uwaga:
zagłębienie przyłącza zweryfikować po wykonaniu pomiarów geodezyjnych oraz wykonaniu wykopu kontrolnego sprawdzającego rzeczywistą głębokość posadownienia istniejącej sieci wodociagowej woD160

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
mgr inż. Adam Potocki
ul. Lubelska 7/17, 23-400 Biłgoraj
NIP: 918-163-32-09
tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Inwestor	**Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec**
Lokalizacja inwestycji	**Kosobudy 106, dz. nr ewid. 3.7-1194**
Temat	**"BUDOWA POIDŁA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM"**
Treść rysunku	**PROFIL PRZYŁĄCZA WODY DO POIDŁA**

Skala rys.	Branża	Stadium
1:100/100	Sanitarna	DZ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant: branża: sanitarna	**mgr inż. Monika Potocka** nr upr.: LUB/0113/POOS/12	

Data opracowania	Nr rys.
03/2019	**S-1**